

О проделанной работе Цеха тепловых сетей за период с 03.06.2025 по 06.06.2025 года

В период с 3 по 6 июня 2025 года цехом тепловых сетей ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур были выполнены плановые и внеплановые работы, направленные на обеспечение бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города Байконур.



В рамках мероприятий по модернизации и поддержанию эксплуатационной готовности тепловых сетей проведена замена трубопроводов на отдельных участках общей протяженностью 5,5 метра. Также произведена замена одного отвода, пришедшего в негодность.

Силами специалистов выполнен ремонт и восстановление бывшей в употреблении тепловой изоляции, а также нанесено защитное покрытие трубопроводов тепловых сетей на общей площади 12 м², что позволило значительно снизить теплопотери и повысить энергоэффективность работы системы.

Проведено техническое обслуживание ста единиц запорно-регулирующей арматуры, обеспечивающей регулирование потоков теплоносителя. Выполнены гидравлические испытания и промывка трубопроводов на общей длине одна тысяча восемьсот двенадцать метров, что позволило очистить внутреннюю поверхность труб от отложений и проверить их герметичность.



Осуществлено сервисное обслуживание 11 приборов учёта тепловой энергии, обеспечивающих точный контроль за расходом ресурсов. Проведена уборка и очистка охранной зоны тепловых сетей на площади 500м², что улучшило условия для последующего обслуживания и эксплуатации оборудования.

Дополнительно были выполнены работы по восстановлению антикоррозийного покрытия трубопроводов на участках протяженностью двадцать девять метров. Это повысило устойчивость металлоконструкций к внешним воздействиям и продлило срок их службы.



Все вышеуказанные работы выполнены в полном объеме, в соответствии с утвержденным планом, соблюдением нормативных требований и стандартов безопасности. Работы проведены квалифицированным персоналом в установленные сроки без нарушений технологических процессов.