



№ 884/15-Пл  
от 17.03.2023

Утверждаю  
1-й заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур  
С.Н. Горьковой  
"18" 09 2023 г.

План-график  
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на май 2023 г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исп.	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.05.-05.05.23г., 15.05.-19.05.23г., 29.05.-31.05.23г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		08.05.-12.05.23г., 22.05.-26.05.23г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.05.-05.05.23г., 22.05.-26.05.23г.	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		08.05.-12.05.23г., 29.05.-31.05.23г.	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		15.05.-19.05.23г.	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ	Т-9	ГТО	шт	1		02.05.23г.	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ	Т-7	ГТО	шт	1		03.05.23г.	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ	Т-8	ГТО	шт	1		04.05.-05.05.23г.	сл. РЭС-1	
9	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		15.05.-19.05.23г.	сл. РЭС-1	
10	ПС-4 ОРУ-35	яч.1, 4, 5, 6 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		08.05.-12.05.23г.	сл. РЭС-1	
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		08.05.-12.05.23г.	сл. РЭС-1	
12	ПС-4 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		08.05.-12.05.23г.	сл. РЭС-1	

7	яч. № 2 Л-35-2Н		О	к-т	1		15.05.-19.05.23г.	сл. РЗиА	
8	яч. № 6 ТН-35 кВ Исш.		О	к-т	1		08.05.-12.05.23г.	сл. РЗиА	
9	яч. № 8 ТН-35 кВ Псш.		О	к-т	1		15.05.-19.05.23г.	сл. РЗиА	
10	АВР-35 кВ		О	к-т	1		08.05.-12.05.23г.	сл. РЗиА	
<b>УХО</b>									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м <sup>3</sup>	0,5		01.05.-31.05.23г.	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.05.-31.05.23г.	УХО	
3	Автостоянка	Побелка и покраска наружного фасада боксов и ЗИС ГПП-1	ТР				01.05.-31.05.23г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; О - опробование (РЗиА); К – проф. контроль; СР – средний ремонт; Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

**Примечание:** Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно-восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



В.П. Печурина