



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 1765/15-Пл от 21.08.2023

УТВЕРЖДАЮ

Врио 1-го заместителя генерального
директора-главного инженера
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур


Г.Т. Жумабаев
" " 20 г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на сентябрь 2023г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исполнитель	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		04.09.- 08.09.2023 18.09.-22.09.2023	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		11.09. - 15.09.2023 25.09.- 29.09.2023	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.09.-08.09.2023 25.09. - 29.09.2023	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		11.09. 15.09.2023	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		18.09.2023	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-т	1		01.09.-29.09.2023	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР,ТТ, ШР,ТР)	ГТО	к-т	4		01.09.-29.09.2023	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		01.09.-29.09.2023	сл. РЭС-1	
9	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ГТО	к-т	1		01.09.-29.09.2023	сл. РЭС-1	
10	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	шт	1		01.09.-29.09.2023	сл. РЭС-1	

УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5	<input type="checkbox"/>	01.09.-29.09.2023	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО			<input type="checkbox"/>	01.09.-29.09.2023	УХО	
3	ГПП-1 Электрокотел №1,2,3,4		ТР			<input type="checkbox"/>	01.09.-29.09.2023	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; О – опробование (сл. РЗиА); СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТС



В.П. Печурина