



УТВЕРЖДАЮ  
1-й заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур

*С.Н. Горьковой*  
"20" 05 2025г.

План-график  
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на июнь 2025г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-5	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-35	яч.14 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-35	яч.12 (СВ)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-35	яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-35	яч.21 (ДГК-2) РВС яч.22 ( ДГК-1)	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-35	яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-35	яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		

14	ПС-7 ОРУ-35	Т-2, РВС-35	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
15	НС-7 РУ-6		ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
16	НС-7 РУ-0,4		ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
17	ПС-3 ОРУ-35	яч.1, 2, 3, 4 (ВМ)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ШР, ЛР)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ШР, ТР)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
20	ПС-3 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
21	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2А яч.2 (ШР, ЛР)	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
22	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ШР, ТР)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
23	ПС-3 ОРУ-35	Т-2	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
24	ПС-3 ОРУ-35	РВС-35 (Т-2)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
25	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17, 2, 4, 3 (ШР); I-СШ	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
26	ПС-3 ЗРУ-6	яч.18 (ВН, ПК), яч.15 ВН, ПК	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
27	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17 (ВН)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
28	ПС-3 (трансфорн. камера)	ТСН, ПК	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
29	ПС-3 ЗРУ-6	яч.16 (ВН, ПК)	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-3 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
31	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ПК, ТН-1)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
32	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
33	ПС-3 ЗРУ-6	яч.5 (СР)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
34	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6, 8, 11, 13, 7,12 (ШР); II-СШ	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
35	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
36	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПК, ТН-2)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
37	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ)	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
38	ПС-3 ЗРУ-6	яч.11 (ВН, ПК)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
39	ПС-3 ЗРУ-6	яч.12 (ВН, ПК)	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
40	ПС-3 ЗРУ-6	яч.13 (ВН, ПК)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
41	ПС-3 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
42	ПС-3 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	к-г	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		

43	НС-5 РУ-6		ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
44	НС-5 РУ-0,4		ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-1		
<b>Служба РЭС-2</b>										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	5		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
5	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-2 яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-9 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
7	ПС-9 ОРУ-35	Т-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
8	ПС-9 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-9 ОРУ-35	Т-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	2		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-1яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-16 ОРУ-35	яч.1, 3, 4 (ШР); I-СШ	ГТО	к-т	2		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-1яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	4		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-16 ОРУ-35	яч.4 (СВ)	ГТО	точек	2		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-16 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	2		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-2 яч.5 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт/к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-16 ОРУ-35	Л-4А яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-115 ОРУ-110	Л-101Ю яч.1 (ЛР)	ГТО	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-115 ОРУ-110	яч.5 (РРП-1)	ГТО	к-т	8		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-115 ОРУ-110	яч.3 (ОД, КЗ)	ГТО	шт/к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-115 ОРУ-110	Т-1	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-115 ОРУ-110	РВС, РЗОН (Т-1)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-115 ОРУ-110	Л-101С яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-115 ОРУ-110	яч.6 (РРП-2)	ГТО	шт	4		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-115 ОРУ-110	яч.4 (ОД, КЗ)	ГТО	шт/к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-115 ОРУ-110	Т-2	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		

27	ПС-115 ОРУ-110	Т-2, РВС, РЗОН	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
28	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.3, 8 (ШР); I-СШ	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
29	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
30	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	шт/к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
31	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
32	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.9 (СР)	ГТО	к-т	4		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
33	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.10 (СВ)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
34	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.13, 16, (ШР); II-СШ	ГТО	шт	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
35	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.12 (ТТ, ТР, ПК)	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
36	ЦРП-1 ЗРУ-6	Т-2	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
37	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	шт/к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
38	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.14 (ТТ, ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
39	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		
40	ЦРП-1 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	к-т	3		02.06.-30.06.25г.	сл. РЭС-2		

**служба ВКЛЭП**

1	ВЛ-35	Л-1В	О (ИТР)	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-35	Л-2В	О (ИТР)	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-35	Л-8	ГТО	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-35	Л-9	ГТО	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
5	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВКЛЭП -6	ПС-6 база отдыха	ГТО	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
7	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
8	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
9	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
10	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
11	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
12	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
13	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
14	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		

15	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
40	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
41	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
42	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
43	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
44	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
45	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		

46	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
47	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		
48	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		02.06.-30.06.25г.	сл. ВКЛЭП		

**служба РЗиА**

**ГПП-1**

**ОРУ – 35кВ**

1	яч. № 14 Л-35-1	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 13 Л-35-2	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 17 Л-35-5	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 12 СВ-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		

**ПС-7**

**ОРУ – 35 кВ**

1	яч. № 1 Т-1, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 2 Т-2, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		

**ГПП-2**

**ОРУ – 35 кВ**

1	яч. № 8 Т-1, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 10 Т-2, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 2 Л-35-11	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 5 Л-35-10	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 7 ТН-35 кВ I сш.	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 11 ТН-35 кВ Псш.	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 9 СВ-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
8	АВР-35 кВ	ПК	шт	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		

**ЗРУ – 6 кВ**

1	яч. № 2 «ввод 6 кВ Т-1»	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 8 «ввод 6 кВ Т-2»	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 4	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 6	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 3 ТН-6 кВ I сш.	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 7 ТН-6 кВ Псш.	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		

**ПС-115**

**ОРУ – 10 кВ**

1	яч. № 3 Т-1, ОД/КЗ-110 кВ	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
---	---------------------------	----	-----	---	--	-------------------	------------	--	--

2	яч. № 4 Т-2, ОД/КЗ-110 кВ	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
<b>ЦРП-1</b>									
<b>ЗРУ – 6 кВ</b>									
1	яч. № 3	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 16	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 7 ТН-6 кВ I сш.	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 14 ТН-6 кВ Пш.	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
<b>ПС-9</b>									
<b>ОРУ-35 кВ</b>									
1	яч. № 3 Т-1	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 4 Т-2	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
<b>ПС-16</b>									
<b>ОРУ-35 кВ</b>									
1	яч. № 6 Л-35-4А	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 3 Л-35-4-1	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 5 Л-35-4-2	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 4 СВ-35	ПК	к-т	1		02.06.-30.06.25г.	сл. РЗ и А		
<b>УХО</b>									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5	02.06.-30.06.25г.	УХО		
2	Септик №2	Насос ФГ 115/38-6	ТР	м³	0,5	02.06.-30.06.25г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.

**Примечание:** Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Врио начальника ПТС


  


Т.Д. Капаков

В.В. Ли