

о затратах на оплату потерь, в том числе:

об уровне нормативных потерь электроэнергии на 2024 год

	ВН	СН-1	СН-2	НН	
Уровни нормативных потерь электроэнергии	3,909%	7,355%	5,942%	9,046%	Приказ УЭР администрации города Байконур

о размере фактических потерь за 2024г., оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения

	ВН	СН-1	СН-2	НН	Итого
Фактические потери электрической энергии	10 915 981	3 334 909	2 732 608	4 039 507	21 023 005