

19ж) О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения объектов ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

по состоянию на 23 декабря 2020 года

Часы	Л-2029	Л-2019	Л-105К	Л-107К	Л-6А	Выработка ТЭЦ	Нагрузка энергоузла	Байконурэнерго из энергосистемы	Прочие потребители (объекты ФГУП "ЦЭНКИ"	Напряжение на шинах ГПП-1	Напряжение на шинах ГПП-2	Космодром от энергосистемы	Потери х.х. в тр-рах 220кВ	Нагрузочные потери в тр-рах 220кВ	Потери в реакторах	Потребление на собственные нужды	Потери в энергоузлах
1	137,465	-66,528	-10,659	-15,880	-2,801	0,000	70,937	29,73	11,87	233	233	41,597	0,31	0,234	0,264	5,371	6,18
2	126,826	-60,984	-9,412	-13,688	-2,503	0,000	65,842	28,42	11,82	232	232	40,239	0,31	0,204	0,264	5,333	6,11
3	116,714	-53,592	-8,758	-12,632	-2,272	0,000	63,122	27,70	11,76	232	232	39,460	0,31	0,188	0,264	5,307	6,07
4	112,675	-53,701	-8,389	-11,854	-2,129	0,000	58,974	24,83	11,77	233	233	36,602	0,31	0,179	0,264	5,237	5,99
5	104,808	-43,956	-8,164	-11,656	-2,062	0,000	60,852	27,20	11,77	234	234	38,970	0,31	0,176	0,264	5,233	5,98
6	101,482	-41,052	-8,138	-11,299	-2,062	0,000	60,430	27,08	11,85	235	235	38,931	0,31	0,174	0,264	5,243	5,99
7	103,066	-42,108	-8,224	-11,464	-2,113	0,000	60,958	27,02	12,14	236	236	39,157	0,31	0,176	0,264	5,226	5,98
8	123,684	-60,456	-8,712	-12,058	-2,331	0,000	63,228	27,39	12,74	234	234	40,127	0,31	0,188	0,264	5,211	5,97
9	140,395	-72,864	-9,827	-14,018	-2,646	0,000	67,531	26,83	14,21	233	233	41,040	0,31	0,212	0,264	5,191	5,98
10	148,078	-80,744	-10,745	-15,708	-2,780	0,000	67,334	21,11	16,99	230	230	38,101	0,31	0,232	0,132	5,178	5,85
11	153,569	-78,144	-11,352	-16,408	-2,759	0,000	75,425	27,96	16,95	230	230	44,906	0,31	0,255	0,132	5,228	5,93
12	152,803	-77,616	-11,286	-16,315	-1,764	0,000	75,187	29,05	16,77	229	229	45,822	0,31	0,253	0,132	5,204	5,90
13	148,474	-71,914	-11,662	-16,130	-1,667	0,000	76,560	30,53	16,57	230	230	47,101	0,31	0,260	0,132	5,264	5,97
14	141,240	-65,604	-11,147	-15,609	-1,369	0,000	75,636	31,87	15,64	230	230	47,511	0,31	0,255	0,132	5,334	6,03
15	140,184	-66,818	-10,468	-15,444	-0,160	0,000	73,366	32,35	14,94	228	228	47,294	0,31	0,239	0,132	5,288	5,97
16	137,861	-64,706	-10,619	-15,345	-0,139	0,000	73,155	32,31	14,74	228	228	47,052	0,31	0,237	0,132	5,348	6,03
17	145,332	-72,758	-11,022	-15,193	-0,143	0,000	72,574	31,41	14,81	235	235	46,216	0,31	0,234	0,132	5,323	6,00
18	155,179	-81,972	-11,583	-15,946	-2,062	0,000	73,207	30,58	13,04	232	232	43,616	0,31	0,279	0,132	5,206	5,93
19	159,746	-84,881	-13,510	-19,556	-2,163	0,000	74,865	26,89	12,75	235	235	39,636	0,31	0,296	0,132	5,169	5,91
20	160,934	-74,844	-15,061	-22,559	-3,331	0,000	86,090	32,62	12,52	233	233	45,139	0,31	0,316	0,000	5,071	5,70
21	167,402	-86,326	-14,329	-22,037	-3,843	0,000	81,076	28,63	12,24	230	230	40,867	0,31	0,301	0,000	5,035	5,65
22	162,096	-77,352	-13,972	-21,463	-3,683	0,000	84,744	33,59	12,04	227	227	45,626	0,31	0,304	0,132	5,028	5,77
23	153,886	-72,204	-13,299	-20,460	-3,486	0,000	81,682	32,70	11,74	228	228	44,437	0,31	0,276	0,132	5,054	5,77
24	148,262	-69,960	-12,375	-19,028	-3,276	0,000	78,302	32,18	11,44	232	232	43,623	0,31	0,255	0,132	5,087	5,78
За сутки	3342,161	-1621,084	-262,713	-381,750	-53,544	0,000		699,96	323,11			1023,070	7,44	5,723	4,09	125,169	142,42

Примечание:

РПН АТ1,2 на ГПП-1 в 15-м положении; РПН АТ1,2 на ГПП-2 в 5-м положении.
с 00ч.00мин. до 10ч.00мин. 23 декабря 2020 года на ГПП-1 реактор Р-1 включен.
с 10ч.00мин. до 24ч.00мин. 23 декабря 2020 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00мин. до 20ч.00мин. 23 декабря 2020 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.

с 20ч.00мин. до 22ч.00мин. 23 декабря 2020 года на ГПП-2 реактор Р-1 отключен.
с 22ч.00мин. до 24ч.00мин. 23 декабря 2020 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.
с 00ч.00мин. до 24ч.00мин. 23 декабря 2020 года на ГПП-2 реактор Р-2 отключен.