

Таблица замеров и нагрузочных потерь (МВт) (17.06.26г.)

Часы	Л-2029	Л-2019	Л-105К	Л-107К	Л-6А	Выработка ТЭЦ	Нагрузка энергоузла	Байконурэнерго из энергосистемы	Прочие потребители (объекты АО "СП" Байтерек)	Напряжение на шинах ГПП-1	Напряжение на шинах ГПП-2	Космодром от энергосистемы	Потери х.х. в тр-рах 220кВ	Нагрузочные потери в тр-рах 220кВ	Потери в реакторах	Потребление на собственные нужды	Потери в энергоузлах
1	55,202	-11,352	-9,379	-13,867	-2,075	0,000	43,850	18,320	0,209	229	229	18,529	0,310	0,095	0,264	1,721	2,39
2	61,618	-22,783	-8,237	-11,893	-1,802	0,000	38,835	16,694	0,209	230	230	16,903	0,310	0,085	0,264	1,728	2,39
3	60,654	-23,364	-7,603	-10,712	-1,625	0,000	37,290	17,138	0,212	229	229	17,350	0,310	0,076	0,264	1,823	2,47
4	54,173	-18,216	-7,352	-10,085	-1,588	0,000	35,957	16,719	0,213	230	230	16,932	0,310	0,072	0,264	1,723	2,37
5	50,173	-15,576	-7,016	-9,748	-1,499	0,000	34,597	16,123	0,211	231	231	16,334	0,310	0,068	0,264	1,810	2,45
6	34,161	-1,056	-6,534	-9,260	-1,348	0,000	33,105	15,748	0,215	231	231	15,963	0,310	0,063	0,264	1,776	2,41
7	31,006	3,168	-6,791	-9,702	-1,424	0,000	34,174	16,039	0,218	231	231	16,257	0,310	0,066	0,264	1,870	2,51
8	35,125	0,924	-7,432	-10,329	-1,516	0,000	36,049	16,538	0,234	230	230	16,772	0,310	0,072	0,264	1,811	2,46
9	27,390	14,124	-9,029	-11,755	-1,634	0,000	41,514	18,853	0,243	228	228	19,096	0,310	0,091	0,264	1,848	2,51
10	6,441	45,540	-10,177	-14,012	-1,966	0,000	51,981	25,510	0,316	226	226	25,826	0,310	0,118	0,264	1,754	2,45
11	11,339	43,692	-11,735	-15,609	-2,289	0,000	55,031	25,047	0,351	229	229	25,398	0,310	0,135	0,132	1,864	2,44
12	20,473	35,204	-11,636	-16,843	-2,684	0,000	55,677	24,161	0,353	229	229	24,514	0,310	0,148	0,132	1,775	2,37
13	35,283	24,156	-11,537	-17,813	-2,953	0,000	59,439	26,789	0,347	229	229	27,136	0,310	0,157	0,132	1,867	2,47
14	48,220	12,012	-11,953	-18,572	-3,112	0,000	60,232	26,257	0,338	229	229	26,595	0,310	0,168	0,132	1,850	2,46
15	56,668	3,696	-11,055	-18,143	-3,150	0,000	60,364	27,661	0,355	228	228	28,016	0,310	0,163	0,132	1,764	2,37
16	43,692	12,260	-10,606	-17,332	-3,041	0,000	55,952	24,565	0,408	230	230	24,973	0,310	0,150	0,132	1,861	2,45
17	63,122	-6,996	-11,603	-17,107	-2,957	0,000	56,126	24,162	0,297	229	229	24,459	0,310	0,142	0,132	1,865	2,45
18	72,679	-18,876	-11,966	-17,068	-2,730	0,000	53,803	21,791	0,248	229	229	22,039	0,310	0,125	0,132	1,735	2,30
19	68,032	-15,048	-12,005	-17,134	-2,596	0,000	52,984	21,025	0,224	228	228	21,249	0,310	0,135	0,132	1,689	2,27
20	90,763	-41,314	-11,550	-16,025	-2,453	0,000	49,449	19,206	0,215	227	227	19,421	0,310	0,134	0,132	1,801	2,38
21	95,621	-45,842	-11,689	-15,840	-2,503	0,000	49,779	19,531	0,216	227	227	19,747	0,310	0,126	0,132	1,810	2,38
22	74,434	-17,820	-13,180	-18,143	-2,810	0,000	56,614	22,269	0,212	227	227	22,481	0,310	0,115	0,132	1,770	2,33
23	81,101	-23,892	-13,121	-18,909	-2,932	0,000	57,209	22,052	0,195	229	229	22,247	0,310	0,108	0,132	1,805	2,36
24	75,556	-21,780	-12,164	-17,761	-2,692	0,000	53,776	20,965	0,194	231	231	21,159	0,310	0,095	0,132	1,772	2,31
За сутки	1252,926	-89,139	-245,350	-353,662	-55,379	0,000		503,163	6,233			509,396	7,440	2,707	4,488	43,092	57,73

Примечание:

РПН АТ1,2 на ГПП-1 в 19-м положении; РПН АТ1,2 на ГПП-2 в 4-м положении.

с 01ч.00мин. до 10ч.00мин. 17 июня 2026 года на ГПП-1 реактор Р-1 включен.

с 10ч.00мин. 17 июня 2026 года до 01ч.00мин. 18 июня 2026 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.

с 01ч.00мин. 17 июня 2026 года до 01ч.00мин. 18 июня 2026 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.

Начальник Службы ОДУ



Ю.А. Скоморох