

19 г) о техническом состоянии сетей:

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

**ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ НИЖЕ 35 кВ
ПО ТП-6/0,4 кВ**

(для технологического присоединения потребителей) за I квартал 2025 г. по ЦГЭС

№ п/п	Наименование электроустановок	Марка трансформатора	Установленная мощность, кВА	Максимальная нагрузка зимнего максимум кВА	Резерв мощности, кВА	Коэфф. загрузки
1	2	3	4	6	7	8
1.	ТП-16	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	200 230	нет	0,5 0,575
2.	ТП-15	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 630кВА	265 225	нет	0,66 0,36
3.	ТП-27	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 630кВА	115 174	111	0,29 0,276
4.	ТП-23	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	30 115	255	0,075 0,29
5.	ТП-24	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	70 65	265	0,175 0,16
6.	ТП-25	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	60 118	222	0,15 0,295
7.	ТП-26	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	190 165	275	0,3 0,262
8.	ТП-30	ТМ-1 ТМ-2	320кВА 400кВА	140 50	130	0,44 0,125
9.	ТП-31	ТМБГ-1 ТМ-2	250кВА 250кВА	64 48	138	0,256 0,192
10.	ТП-29	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	70 75	255	0,175 0,188
11.	ТП-29А	ТМГ-1 ТМГ-2	1000кВА 1000кВА	225 185	590	0,225 0,185
12.	ТП-28	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	180 60	160	0,286 0,15
13.	ТП-19	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	110 75	215	0,275 0,188
14.	ТП-20	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	200 219	211	0,317 0,348
15.	ТП-86	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 630кВА	250 220	нет	0,625 0,349
16.	ТП-87	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	175 250	205	0,28 0,396
17.	ТП-39	ТМ-1 ТМ-2	400кВА	180	нет	0,45

			320кВА	160		0,5
18.	ТП-88	ТМ-1 ТМ-2	1000кВА 630кВА	210 185	235	0,210 0,294
19.	ТП-88А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	165 320	455	0,262 0,508
20.	ТП-89	ТМ-1 ТМ-2	1000кВА 1000кВА	250 155	595	0,250 0,155
21.	ТП-72	ТМ-ВМ ТМ-2	630кВА 630кВА	175 125	330	0,28 0,198
22.	ТП-72А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	252 173	205	0,4 0,275
23.	ТП-71	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 1000кВА	250 235	145	0,397 0,235
24.	ТП-70	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	200 230	200	0,317 0,365
25.	КТПН-МИК	ТМ-1	250кВА	75	175	0,3
26.	ЛК	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	50 165	185	0,125 0,413
27.	НВЦ(отд.ст)	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	245 35	350	0,39 0,056
28.	ТП-3Т	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	180 30	190	0,45 0,075
29.	ТП-2Д	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	135 115	150	0,338 0,288
30.	ТП-6	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 630кВА	150 165	85	0,375 0,262
31.	ТП-ОУП	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	150 180	300	0,238 0,286
32.	ЦРП-1А	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	130 60	210	0,325 0,15
33.	НВЦ встр.	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	275 365	нет	0,437 0,58
34.	ВЦ-1 встр.	ТМ-2 ТМ-3	630кВА 630 кВА	55 63	512	0,087 0,1
35.	КТПН-"Парк"	ТМ-1	250 кВА	154	96	0,616
36.	ТП-1	ТМ-1 ТМ-2	630 кВА 630кВА	381 261	нет	0,605 0,414
37.	ТП-3	ТМГ-1 ТМ-2	630 кВА 630кВА	337 207	86	0,535 0,329
38.	ТП-5	ТМ-1 ТМ-2	630 кВА 630 кВА	205 245	180	0,325 0,389
39.	ТП-8	ТМ-1 ТМ-2	630 кВА 630 кВА	266 328	36	0,42 0,52
40.	ТП-9	ТМГ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	388 470	нет	0,616 0,746
41.	ТП-11	ТМ-1 ТМВГ-2	400кВА 250кВА	233 176	нет	0,58 0,704
42.	ТП-17	ТМ-1 ТМВГ-2	400кВА 250кВА	182 16	52	0,455 0,064
43.	ТП-21	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	286 283	61	0,454 0,449
44.	ТП-22	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	216 136	278	0,343 0,216

45.	ТП-22А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	131 242	257	0,208 0,384
46.	ТП-32	ТМ-1 ТМ-2	180кВА 250кВА	24 10	146	0,133 0,04
47.	ТП-33	ТМ-1 ТМ-2	1000кВА 1000кВА	226 248	526	0,226 0,248
48.	ТП-38	ТМГ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	204 151	45	0,324 0,378
49.	ТП-50 РУ-6кВ	ТМ-1 ТМ -2	320кВА 180кВА	104 56	20	0,325 0,31
50.	ТП-51	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	376 215	нет	0,94 0,538
51.	ТП-53	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	196 245	нет	0,49 0,61
52.	ТП-54	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	278 107	245	0,44 0,17
53.	ТП-55	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	228 218	184	0,36 0,35
54.	ТП-56	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	239 109	52	0,60 0,27
55.	ТП-57	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	120 189	321	0,19 0,30
56.	ТП-58	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	299 278	53	0,47 0,44
57.	ТП-58А	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 560 кВА	225 123	212	0,36 0,22
58.	ТП-59	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	294 272	64	0,47 0,43
59.	ТП-59А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	221 204	205	0,35 0,32
60.	ТП-62	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	263 253	114	0,42 0,40
61.	ТП-65	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	78 49	503	0,12 0,08
62.	ТП-67	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	251 240	нет	0,63 0,60
63.	ТП-77	ТМ-1 ТМ-2	нет 630кВА	215	415	0,34
64.	ТП-82	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	154 123	353	0,24 0,19
65.	ТП-99	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630 кВА	96 0	534	0,15 0
66.	ТП-106	ТМБГ-1 ТМ-2	250кВА 250кВА	51 0	199	0,20 0
67.	ТП-ОКИ	ТМФ-1	400кВА	254	146	0,63
68.	БТП-ГА	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	106 197	327	0,17 0,31
69.	ТП-Х/3	ТМ-1	250кВА	105	145	0,42
70.	КТПН-ЦСГ	ТМ-1	400кВА	91	309	0,23

71.	ЦРП-7	ТМБГ-1 ТМ-2	250кВА 160кВА	47 5	81	0,19 0,03
72.	ТП-68	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	256 141	285	0,64 0,35
73.	ТП-69	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	240 247	нет	0,38 0,62
74.	ТП-73	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	158 211	31	0,39 0,53
75.	ТП-74	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	280 101	19	0,70 0,25
76.	ТП-75	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	133 139	128	0,33 0,35
77.	ТП-76	ТМ-1 ТМГ-2	400кВА 630кВА	127 197	76	0,32 0,31
78.	ТП-78	ТМ-1 ТМ-2	250кВА 400кВА	15 144	91	0,06 0,36
79.	ТП-52	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 320кВА	214 176	нет	0,53 0,55
80.	ТП-61	ТМ-1 ТМ-2	180кВА 320кВА	54 125	1	0,30 0,39
81.	ТП-РПБ	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	92 23	285	0,15 0,06
82.	РП-17	ТМ-1	630кВА	0	630	0
83.	ТП-ГСМ	ТМФ-1	400кВА	164	236	0,41
84.	ТП-47А	ТМ-1	180кВА	18	162	0,10
85.	ТП-142	ТМ-1	180кВА	17	163	0,09
86.	КТПН-Гост.комп.	ТМ-1	160кВА	55	105	0,34
87.	КТПН-Метео	ТМ-1	400кВА	41	359	0,10
88.	ТП-13А	ТМ-1	250кВА	22	228	0,09
89.	ТП-48	ТМ-1	320кВА	78	242	0,24
90.	ЦРП-5	ТМ-1	400кВА	0	400	0
91.	КТПН-Волна	ТМ-1	400кВА	56	344	0,14
92.	ТП-42	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	80 55	265	0,20 0,14
93.	ТП-34	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 320кВА	143 87	90	0,36 0,27
98.	ТП-63	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	358 298	нет	0,57 0,47
99.	ТП-64	ТМ-1	630кВА	145	485	0,23
100.	ТП-60	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	162 195	43	0,40 0,49
101.	КТПН-36	ТМ-1	250кВА	103	147	0,41
102.	КТПН-ГЭС	ТМ-1	630кВА	290	340	0,46
103.	ЦРП-6	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	220 314	96	0,35 0,49
104.	ТП-83	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	446 252	нет	0,71 0,40
105.	ТП-84	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630ВА	241 196	193	0,38 0,31
106.	ТП-85	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	261 337	32	0,41 0,53
107.	ТП-90	ТМ-1 ТМ-2	320кВА 400кВА	166 174	60	0,52 0,43

108.	ТП-91	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	271 272	нет	0,67 0,68
109.	ТП-81	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	226 203	нет	0,56 0,50
110.	ТП-80	ТМГ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	199 196	235	0,31 0,31
111	ТП-100	ТМГ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	166 174	60	0,52 0,43
112	ТП - 105	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	261 337	32	0,41 0,53

Информация о наличии свободной трансформаторной мощности ниже 35 кВ по ПС-106, 17, 20, 6.

ПС – 110/35/6 №106

ПС-106 ТДТН-1 16000кВА

S_{max} = 14440кВА

заявленная мощность:

«0» квартал- 2500 кВА

S_{max} потр.+ S_{заяв.} = 16940кВА

Резерва мощности кроме заявленной 2500кВА, нет.

ПС – 35/6 №17

ПС-17 ТДНС-1 10000кВА

S_{max} = 9900кВА

S_{резерв} = 100кВА

ПС – 35/6 №20

ПС-20 ТМН 4000кВА

S_{max} = 1750кВА

S_{резерв} = 1250кВА

ПС – 35/6 №6

ПС-6 ТМН 3200кВА

S_{max} = 273кВА

S_{резерв} = 2927кВА

ИНФОРМАЦИЯ

**О НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ НИЖЕ 35 кВ
ПО ТП-6/0,4 кВ**

(для технологического присоединения потребителей) за 2024 г. по ЦГЭС

№ п/п	Наименование электроустановок	Марка трансформа- тора	Установле нная мощность, кВА	Максимальная нагрузки зимнего максимум кВА	Резерв мощности, кВА	Коэфф. загрузки
1	2	3	4	6	7	8
1.	ТП-16	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	200 230	нет	0,5 0,575
2.	ТП-15	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 630кВА	265 225	нет	0,66 0,36
3.	ТП-27	ТМ-1	400кВА	115	111	0,29

		ТМ-2	630кВА	174		0,276
4.	ТП-23	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	30 115	255	0,075 0,29
5.	ТП-24	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	70 65	265	0,175 0,16
6.	ТП-25	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	60 118	222	0,15 0,295
7.	ТП-26	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	190 165	275	0,3 0,262
8.	ТП-30	ТМ-1 ТМ-2	320кВА 400кВА	140 50	130	0,44 0,125
9.	ТП-31	ТМБГ-1 ТМ-2	250кВА 250кВА	64 48	138	0,256 0,192
10.	ТП-29	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	70 75	255	0,175 0,188
11.	ТП-29А	ТМГ-1 ТМГ-2	1000кВА 1000кВА	225 185	590	0,225 0,185
12.	ТП-28	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	180 60	160	0,286 0,15
13.	ТП-19	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	110 75	215	0,275 0,188
14.	ТП-20	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	200 219	211	0,317 0,348
15.	ТП-86	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 630кВА	250 220	нет	0,625 0,349
16.	ТП-87	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	175 250	205	0,28 0,396
17.	ТП-39	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 320кВА	180 160	нет	0,45 0,5
18.	ТП-88	ТМ-1 ТМ-2	1000кВА 630кВА	210 185	235	0,210 0,294
19.	ТП-88А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	165 320	455	0,262 0,508
20.	ТП-89	ТМ-1 ТМ-2	1000кВА 1000кВА	250 155	595	0,250 0,155
21.	ТП-72	ТМ-ВМ ТМ-2	630кВА 630кВА	175 125	330	0,28 0,198
22.	ТП-72А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	252 173	205	0,4 0,275
23.	ТП-71	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 1000кВА	250 235	145	0,397 0,235
24.	ТП-70	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	200 230	200	0,317 0,365
25.	КТПН-МИК	ТМ-1	250кВА	75	175	0,3
26.	ЛК	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	50 165	185	0,125 0,413
27.	НВЦ(отд.ст)	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	245 35	350	0,39 0,056
28.	ТП-3Т	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	180 30	190	0,45 0,075
29.	ТП-2Д	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	135 115	150	0,338 0,288
30.	ТП-6	ТМ-1	400кВА	150	85	0,375

		ТМ-2	630кВА	165		0,262
31.	ТП-ОУП	ТМ-1	630кВА	150	300	0,238
		ТМ-2	630кВА	180		0,286
32.	ЦРП-1А	ТМ-1	400кВА	130	210	0,325
		ТМ-2	400кВА	60		0,15
33.	НВЦ встр.	ТМ-1	630кВА	275	нет	0,437
		ТМ-2	630кВА	365		0,58
34.	ВЦ-1 встр.	ТМ-2	630кВА	55	512	0,087
		ТМ-3	630 кВА	63		0,1
35.	КТПН-"Парк"	ТМ-1	250 кВА	154	96	0,616
36.	ТП-1	ТМ-1	630 кВА	381	нет	0,605
		ТМ-2	630кВА	261		0,414
37.	ТП-3	ТМГ-1	630 кВА	337	86	0,535
		ТМ-2	630кВА	207		0,329
38.	ТП-5	ТМ-1	630 кВА	205	180	0,325
		ТМ-2	630 кВА	245		0,389
39.	ТП-8	ТМ-1	630 кВА	266	36	0,42
		ТМ-2	630 кВА	328		0,52
40.	ТП-9	ТМГ-1	630кВА	388	нет	0,616
		ТМ-2	630кВА	470		0,746
41.	ТП-11	ТМ-1	400кВА	233	нет	0,58
		ТМБГ-2	250кВА	176		0,704
42.	ТП-17	ТМ-1	400кВА	182	52	0,455
		ТМБГ-2	250кВА	16		0,064
43.	ТП-21	ТМ-1	630кВА	286	61	0,454
		ТМ-2	630кВА	283		0,449
44.	ТП-22	ТМГ-1	630кВА	216	278	0,343
		ТМГ-2	630кВА	136		0,216
45.	ТП-22А	ТМГ-1	630кВА	131	257	0,208
		ТМГ-2	630кВА	242		0,384
46.	ТП-32	ТМ-1	180кВА	24	146	0,133
		ТМ-2	250кВА	10		0,04
47.	ТП-33	ТМ-1	1000кВА	226	526	0,226
		ТМ-2	1000кВА	248		0,248
48.	ТП-38	ТМГ-1	630кВА	204	45	0,324
		ТМ-2	400кВА	151		0,378
49.	ТП-50 РУ-6кВ	ТМ-1	320кВА	104	20	0,325
		ТМ -2	180кВА	56		0,31
50.	ТП-51	ТМ-1	400кВА	376	нет	0,94
		ТМ-2	400кВА	215		0,538
51.	ТП-53	ТМ-1	400кВА	196	нет	0,49
		ТМ-2	400кВА	245		0,61
52.	ТП-54	ТМ-1	630кВА	278	245	0,44
		ТМ-2	630кВА	107		0,17
53.	ТП-55	ТМ-1	630кВА	228	184	0,36
		ТМ-2	630кВА	218		0,35
54.	ТП-56	ТМ-1	400кВА	239	52	0,60
		ТМ-2	400кВА	109		0,27
55.	ТП-57	ТМГ-1	630кВА	120	321	0,19
		ТМГ-2	630кВА	189		0,30
56.	ТП-58	ТМ-1	630кВА	299	53	0,47
		ТМ-2	630кВА	278		0,44

57.	ТП-58А	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 560 кВА	225 123	212	0,36 0,22
58.	ТП-59	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	294 272	64	0,47 0,43
59.	ТП-59А	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	221 204	205	0,35 0,32
60.	ТП-62	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	263 253	114	0,42 0,40
61.	ТП-65	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	78 49	503	0,12 0,08
62.	ТП-67	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	251 240	нет	0,63 0,60
63.	ТП-77	ТМ-1 ТМ-2	НЕТ 630кВА	215	415	0,34
64.	ТП-82	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	154 123	353	0,24 0,19
65.	ТП-99	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630 кВА	96 0	534	0,15 0
66.	ТП-106	ТМВГ-1 ТМ-2	250кВА 250кВА	51 0	199	0,20 0
67.	ТП-ОКИ	ТМФ-1	400кВА	254	146	0,63
68.	БТП-ГА	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	106 197	327	0,17 0,31
69.	ТП-Х/3	ТМ-1	250кВА	105	145	0,42
70.	КТПН-ЦСГ	ТМ-1	400кВА	91	309	0,23
71.	ЦРП-7	ТМВГ-1 ТМ-2	250кВА 160кВА	47 5	81	0,19 0,03
72.	ТП-68	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	256 141	285	0,64 0,35
73.	ТП-69	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	240 247	нет	0,38 0,62
74.	ТП-73	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	158 211	31	0,39 0,53
75.	ТП-74	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	280 101	19	0,70 0,25
76.	ТП-75	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	133 139	128	0,33 0,35
77.	ТП-76	ТМ-1 ТМГ-2	400кВА 630кВА	127 197	76	0,32 0,31
78.	ТП-78	ТМ-1 ТМ-2	250кВА 400кВА	15 144	91	0,06 0,36
79.	ТП-52	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 320кВА	214 176	нет	0,53 0,55
80.	ТП-61	ТМ-1 ТМ-2	180кВА 320кВА	54 125	1	0,30 0,39
81.	ТП-РПБ	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 400кВА	92 23	285	0,15 0,06
82.	РП-17	ТМ-1	630кВА	0	630	0
83.	ТП-ГСМ	ТМФ-1	400кВА	164	236	0,41
84.	ТП-47А	ТМ-1	180кВА	18	162	0,10

85.	ТП-142	ТМ-1	180кВА	17	163	0,09
86.	КТПН-Гост.комп.	ТМ-1	160кВА	55	105	0,34
87.	КТПН-Метео	ТМ-1	400кВА	41	359	0,10
88.	ТП-13А	ТМ-1	250кВА	22	228	0,09
89.	ТП-48	ТМ-1	320кВА	78	242	0,24
90.	ЦРП-5	ТМ-1	400кВА	0	400	0
91.	КТПН-Волна	ТМ-1	400кВА	56	344	0,14
92.	ТП-42	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	80 55	265	0,20 0,14
93.	ТП-34	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 320кВА	143 87	90	0,36 0,27
98.	ТП-63	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	358 298	нет	0,57 0,47
99.	ТП-64	ТМ-1	630кВА	145	485	0,23
100.	ТП-60	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	162 195	43	0,40 0,49
101.	КТПН-36	ТМ-1	250кВА	103	147	0,41
102.	КТПН-ГЭС	ТМ-1	630кВА	290	340	0,46
103.	ЦРП-6	ТМ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	220 314	96	0,35 0,49
104.	ТП-83	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	446 252	нет	0,71 0,40
105.	ТП-84	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	241 196	193	0,38 0,31
106.	ТП-85	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	261 337	32	0,41 0,53
107.	ТП-90	ТМ-1 ТМ-2	320кВА 400кВА	166 174	60	0,52 0,43
108.	ТП-91	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	271 272	нет	0,67 0,68
109.	ТП-81	ТМ-1 ТМ-2	400кВА 400кВА	226 203	нет	0,56 0,50
110.	ТП-80	ТМГ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	199 196	235	0,31 0,31
111.	ТП-100	ТМГ-1 ТМ-2	630кВА 630кВА	166 174	60	0,52 0,43
112.	ТП - 105	ТМГ-1 ТМГ-2	630кВА 630кВА	261 337	32	0,41 0,53

Информация о наличии свободной трансформаторной мощности ниже 35 кВ по ПС-106, 17, 20, 6.

ПС – 110/35/6 №106

ПС-106 ТДТН-1 16000кВА

S_{max} = 14440кВА

заявленная мощность:

«0» квартал- 2500 кВА

S_{max} потр.+ S_{заяв.} = 16940кВА

Резерва мощности кроме заявленной 2500кВА, нет.

ПС – 35/6 №17

ПС-17 ТДНС-1 10000кВА

S_{max} = 9900кВА

Срезерв = 100кВА

ПС – 35/6 №20

ПС-20 ТМН 4000кВА

$S_{\max} = 1750\text{кВА}$

Срезерв = 1250кВА

ПС – 35/6 №6

ПС-6 ТМН 3200кВА

$S_{\max} = 273\text{кВА}$

Срезерв = 2927кВА